



| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|----|--------|-----------------------------|--------|---------|---------------------------|
| 8 | ノズル開閉弁 | 1/2 B | 16 | 使用方法銘板 | | 諸 元 | 型式番号 | C-468号 |
| 7 | ホースAss'y | ホース長さ20m 内径φ11.8 | 15 | 主銘板 | | | 放射時間 | 約64s |
| 6 | クリーニング用ガス容器 | CO ₂ =660g | 14 | 表示灯 | LED 0.7W AC100V/DC・AC24V | | 放射距離 | 5~10m |
| 5 | 加圧用ガス容器 | CO ₂ =820g | 13 | 天井板 | | | 最高使用圧力値 | 2.47MPa |
| 4 | クリーニング弁 | 1/4 B | 12 | 架台 | | | 耐圧試験圧力値 | 3.71MPa |
| 3 | 放出弁 | 1/2 B | 11 | ホース架 | | | 総質量 | 約80kg |
| 2 | 上ブタ | M78x2.0 | 10 | 格納箱 | | 18 | | |
| 1 | 貯蔵容器 | 高さ960 直径φ236.4 | 9 | ノズル | ノズル径φ8.5 | 17 | | |
| 記号 | 部品名称 | 備考 | 記号 | 部品名称 | 備考 | 記号 | 部品名称 | 備考 |
| 名称 | 移動式粉末(第3種)消火設備33kg | | | 仕様書 | | | 呼称 | M-33型 |
| | | | | 検証 | 検証 | 作成 | | |
| 株式会社 モリタ防災テック | | | | 高橋 | 塚本 | 小泉 | 図番 | B001-0901 REV. 1 2 4 5 |